D.M. 23 giugno 2016

Attuazione disposizioni art. 30

29 novembre 2016

GSE
Gestore
Servizi
Energetici

Unità Impianti Fotovoltaici
Nicoletta Muzio

Gestione Esercizio Impianti

23 febbraio 2015
Avvio processo di consultazione criteri per il mantenimento degli incentivi in Conto Energia

30 giugno 2016
DM 23 giugno 2016 – art. 30.
Interventi sugli impianti in esercizio

6 luglio 2013

9 luglio 2015
Sospensione efficacia DTR

1 maggio 2015
Pubblicazione del Documento Tecnico di Riferimento per il mantenimento degli incentivi in Conto Energia

9 agosto 2016
Pubblicazione nota di chiarimento recante anticipazione dei **princìpi di riferimento** per la realizzazione degli interventi di manutenzione e ammodernamento e **semplificazione degli adempimenti**

DM 23 giugno 2016 – art. 30

OPPORTUNITA' e VINCOLI

Salvaguardare l'efficienza del parco di generazione.

Evitare comportamenti che possano causare indebiti incrementi della spesa di incentivazione.

Semplificare gli adempimenti previsti per impianti con potenza fino a 3 kW e compresa tra 3 e 20 kW.

Verificare la conformità degli interventi realizzati alla regolazione di riferimento e il permanere dei requisiti che hanno consentito il riconoscimento della tariffa incentivante e di eventuali maggiorazioni o premi.

News del 9 agosto 2016 e procedure – I criteri

1 Gli interventi di manutenzione e ammodernamento possono riguardare anche la sostituzione dei componenti principali dell'impianto (moduli e inverter).

2 In caso di sostituzione dei moduli, per facilitare e rendere possibile l'eventuale riconfigurazione delle stringhe di generazione, sono ammissibili limiti percentuali di incremento del valore della potenza elettrica nominale.

3 Per la realizzazione di interventi che prevedono la sostituzione definitiva dei componenti principali, questi devono essere nuovi o rigenerati.

4 Per far fronte a interventi di ripristino di un impianto che ha subìto guasti estesi o incendi, è consentito l'utilizzo, anche temporaneo, di componenti di riserva nella disponibilità del Soggetto Responsabile dell'impianto o nella titolarità di soggetti diversi.

5 E' consentito il ricorso a tecnologie avanzate e addizionali che rendano il parco di generazione da fonte solare più affidabile, performante e moderno.

News del 9 agosto 2016 e procedure – Le novità introdotte

SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI

- **Riduzione** del numero delle comunicazioni previste.
- **Differenziazione degli adempimenti** in base alla **rilevanza dell'intervento**.
- **Differenziazione degli adempimenti** in base alla **potenza** dell'impianto.
- **Avvio di un procedimento** ai sensi della Legge 241/90 **solo** nei casi in cui sia necessario garantire il **confronto tra le parti** qualora la documentazione non rappresenti esaustivamente l'intervento realizzato o emerga che la realizzazione dell'intervento produce effetti sugli incentivi riconosciuti.

News del 9 agosto 2016 e procedure – Le novità introdotte

SUPPORTO AGLI OPERATORI

- Valutazione di fattibilità preliminare nei casi di **interventi riconducibili a sopravvenuti motivi di interesse pubblico, a eventi di forza maggiore, a eventi straordinari o eccezionali** o comunque **non dipendenti dalla volontà** del Soggetto Responsabile.

- Valutazione di fattibilità preliminare anche nei casi di **installazioni che adottano soluzioni realizzative particolarmente complesse, tecnologicamente avanzate e innovative,** anche soggette a brevetti.

- Per i casi più **complessi e articolati** il **GSE garantirà** la possibilità di ricorrere a **consultazioni dirette**.

Grazie per l’attenzione!